





# Strombelastbarkeit – Umrechnungsfaktoren

## für Häufung von mehradrigen Kabeln oder Leitungen auf Wannen und Pritschen

Anzahl der mehradrigen Kabel oder Leitungen		1	2	3	4	6	9
Verlegeart	Anzahl der Wannen oder Pritschen	Umrechnungsfaktoren					
Ungelochte Kabelwannen	Mit Berührung 	1	0,97	0,84	0,78	0,75	0,71
		2	0,97	0,83	0,76	0,72	0,68
		3	0,97	0,82	0,75	0,71	0,66
		6	0,97	0,81	0,73	0,69	0,63
Gelochte Kabelwannen	Mit Berührung 	1	1,00	0,88	0,82	0,79	0,76
		2	1,00	0,87	0,80	0,77	0,73
		3	1,00	0,86	0,79	0,76	0,71
		6	1,00	0,84	0,77	0,73	0,68
	Mit Abstand 	1	1,00	1,00	0,98	0,95	0,91
		2	1,00	0,99	0,96	0,92	0,87
		3	1,00	0,98	0,95	0,91	0,85
	Mit Berührung 	1	1,00	0,88	0,82	0,78	0,73
		2	1,00	0,88	0,81	0,76	0,71
Kabelpritschen	Mit Berührung 	1	1,00	0,87	0,82	0,80	0,79
		2	1,00	0,86	0,81	0,78	0,76
		3	1,00	0,85	0,79	0,76	0,73
		6	1,00	0,83	0,76	0,73	0,69
	Mit Abstand 	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
		2	1,00	0,99	0,98	0,97	0,96
		3	1,00	0,98	0,97	0,96	0,93

**Anmerkung:**

Die Umrechnungsfaktoren sind nur für einlagig verlegte Gruppen von Kabeln oder Leitungen gültig. Sie gelten nicht, wenn die Kabel oder Leitungen mit Berührung übereinander verlegt sind oder die angegebenen Abstände zwischen den Kabelwannen oder Kabelpritschen nicht eingehalten werden. In solchen Fällen sind die Umrechnungsfaktoren zu reduzieren.